

## **CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EL DOMINGO 2 DE ABRIL, EN INÍRIDA**

Gensa informa a la comunidad el motivo por el cual el pasado 2 de abril, siendo las 6:00 p. m. se presentó una suspensión en la energía en los circuitos 3 y 4, de Inírida.

Un evento interno en una de las unidades en la central de generación diésel de Inírida, trae como consecuencia la salida de los circuitos 3 y 4, con lo cual se evitó una salida general de todos los circuitos de la planta de generación de Inírida.

El equipo operativo de Gensa trabajó en la identificación técnica de la causa del evento interno y avanza en las reparaciones respectivas, logrando, a los 14 minutos, el restablecimiento del servicio en el circuito 4 y de forma coordinada con el operador de red Emelce el restablecimiento del servicio parcial en el circuito 3.

A las 8:16 p. m. se coordina con el Operador de Red el cierre del circuito 3 a cerca del 60% de la carga para mantener estabilidad del sistema. A las 9:50 p. m. se normaliza la totalidad de la carga.

Con el personal operativo de Gensa se avanza en la normalización de la unidad 4.



De igual forma se informa que la Unidad 2 está en mantenimiento emergente del generador, tal como fue informado en el Boletín de Prensa No. 31, del 30 de marzo pasado, enviado a la comunidad a través de los medios de comunicación de la región.

Ofrecemos disculpas a la comunidad por las incomodidades causadas y esperamos restablecer el servicio lo más pronto posible, de forma segura, en coordinación con Emelce.

### **Dirección de Relaciones Corporativas**

Correo: [comunicaciones@gensa.com.co](mailto:comunicaciones@gensa.com.co)

Teléfono: 606 875 6262 ext.140

Manizales

**Manizales:** Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - **PBX:** (6) 875 6262 - **Fax:** (6) 875 6151 - **A.A.** 2325

**Bogotá D.C.:** Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - **Tel:** (1) 427 34 97 **Fax:** (1) 427 3510

**Central Termoeléctrica de Paipa:** Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - **Tel:** (8) 785 0050 - 785 0538 - **Fax:** (8) 785 3733 - 785 0847

Colombia · **NIT:** 800.194.208-9

**[www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co)**