

INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEBIDO A FALLAS EN LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN EN BAHÍA SOLANO (CHOCÓ)

Durante las últimas horas se han presentado suspensiones en el servicio de energía eléctrica en Bahía Solano (Chocó) debido al fuerte verano, lo cual disminuyó la capacidad de la PCH Mutatá, y a la salida del sistema de dos unidades de generación.

Gensa adelanta las gestiones necesarias para acondicionar las unidades de tal forma que nuevamente puedan entregar la energía a la comunidad, para tal fin se adquirieron unos repuestos que deben llegar entre el día de hoy y mañana para dejar los equipos operativos.

Son necesarias unas electroválvulas para una de estas unidades, para lo cual se adelantó la llegada de la persona experta. También se requiere una bomba de inyección y otros repuestos para la otra unidad, la llegada del técnico experto se está gestionando.

Para atender esta contingencia y dejar los equipos en óptimas condiciones se requieren entre 3 y 5 días. De igual forma, y como una medida de prevención, Gensa informa que gestiona la llegada de una unidad alquilada de 1.000 kW, que permitirá atender las dificultades que se puedan presentar por el fenómeno de 'El Niño' que prevén las autoridades ambientales para los próximos meses.



Por anterior Gensa solicita a la comunidad comprensión y garantiza que hace las gestiones necesarias para disminuir los tiempos de afectación en la prestación del servicio de energía.

Gensa 30 años de vida y energía

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional

Gestión Estratégica de las Comunicaciones

Correo: comunicaciones@gensa.com.co

Teléfono: 606 8756262 ext.140

Manizales

Manizales: Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - **PBX:** (6) 875 6262 - **Fax:** (6) 875 6151 - **A.A.** 2325

Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - **Tel:** (1) 427 34 97 **Fax:** (1) 427 3510

Central Termoeléctrica de Paipa: Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - **Tel:** (8) 785 0050 - 785 0538 - **Fax:** (8) 785 3733 - 785 0847

Colombia · NIT: 800.194.208-9

www.gensa.com.co