

Boletín

de prensa



Manizales, 9 de junio de 2023

CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EL MIÉRCOLES Y VIERNES EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida (Guainía) los motivos por los cuales, los días miércoles y viernes, se presentaron suspensiones en el servicio de energía.

Las causas de las interrupciones se debieron a fallas internas que se presentaron en una de las unidades de la Central de Generación Diésel que ocasionaron la salida de varios circuitos y de la planta de generación de Inírida.

El equipo operativo de Gensa trabajó en la identificación técnica de las causas de los eventos, avanzó en las reparaciones respectivas y logró restablecer el servicio de la siguiente forma:

Miércoles 7 de junio a la 1:07 p. m.

Mientras estaban indisponibles las unidades 4 y 5 por mantenimiento programado, se presentó una falla en la unidad 1 por alta temperatura, por lo que se hizo necesario abrir el circuito 3 a la 1:07 p. m. para controlar la carga y evitar un apagón general. A las 2:15 p. m. se restableció el servicio en el circuito 3, una vez superadas las novedades en las unidades 1 y 4.

Viernes 9 de junio a las 4:50 a. m.

Mientras estaban indisponibles las unidades 1 y 5 por mantenimiento programado, se presentó una falla de la unidad 4 por baja presión de refrigerante, y las unidades 2 y 3 que estaban en servicio no soportaron la carga del sistema, lo que causó que presentara un corte de energía en todo el sistema generación de Inírida a las 4:50 a. m. El servicio se restablece, una vez se superan las fallas, de la siguiente forma:

- Circuito 2 a las 5:13 a.m.
- Circuito 3 a las 5:14 a.m.



- Circuito 4 a las 5:25 a.m.
- Circuito 1 a las 5:26 a.m.
- Circuito 5 a las 5:43 a.m.

Todas las acciones fueron en coordinación con Emelce, operador de red, y con el operador de la Granja Solar.

Para Gensa es importante manifestarle a la comunidad que avanza con el personal operativo y el apoyo especializado, en la pronta normalización de la unidad que está fuera de servicio.

La Organización ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes e incomodidades que esta situación pudo ocasionar; se espera el restablecimiento normal del servicio lo más pronto posible.

Gensa 30 años de vida y energía

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional

Gestión Estratégica de las Comunicaciones

Correo: comunicaciones@gensa.com.co

Teléfono: 606 8756262 ext.140

Manizales

Manizales: Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - **PBX:** (6) 875 6262 - **Fax:** (6) 875 6151 - **A.A.** 2325

Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - **Tel:** (1) 427 34 97 **Fax:** (1) 427 3510

Central Termoeléctrica de Paipa: Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - **Tel:** (8) 785 0050 - 785 0538 - **Fax:** (8) 785 3733 - 785 0847

Colombia · NIT: 800.194.208-9

www.gensa.com.co