

# Boletín

De prensa

03

Inírida, enero 06 de 2023

## REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN INÍRIDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Durante el mes de diciembre de 2022, el Sistema de Generación Inírida generó 2.145.985 kW/h distribuidos así:

- Central diésel: 1.803.145 kW/h que equivalen al 84,02% del total entregado.
- Central solar: 342.280 kW/h que equivalen al 15,98% del total entregado.

En estos 31 días Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población de Inírida para atender una demanda de 3.850 kW así: 1.150 kW circuito 1, 1.280 kW circuito 2, 1.170 kW circuito 3, 0,250 kW circuito 4.



*Labores de rutina de operación y mantenimiento*

## **INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN (GENSA)**

Durante este periodo se presentaron situaciones internas que ocasionaron afectación a la continuidad en el servicio de generación de energía así:

### **Lunes 5 de diciembre:**

A las 4:50 a. m. se presentó una interrupción en el sistema de generación de Inírida por una falla interna de las unidades 2 y 3, que ocasiona la salida de todos los circuitos y la pérdida de servicio.

A las 5:05 a. m. y luego de coordinar maniobras con Emelce se restablece el servicio con normalidad en los circuitos 1, 2, 3, 4.

### **Sábado 17 de diciembre:**

A las 6:00 a. m. se programa una suspensión general del servicio de energía con el objetivo de realizar ajustes en el DMC 8000 y mantenimiento de las Celdas de 13,2 kV. Se normalizó el servicio a las 12:00 m. en todos los circuitos de acuerdo con lo programado.

## **INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (EXTERNA)**

Durante el periodo de este reporte se presentaron algunas situaciones operacionales ajenas a la gestión de Gensa que ocasionaron afectación en la continuidad del servicio de energía así:

### **Jueves 8 de diciembre:**

A las 3:15 a. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación de Inírida por una falla externa que ocasiona la salida del circuito 4 y la pérdida de servicio en el sector.

A las 5:15 a. m. se restablece el servicio con normalidad luego de coordinar maniobras con Emelce.

### **Lunes 12 de diciembre:**

A las 6:05 a. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación de Inírida por una falla externa que ocasiona la salida del circuito 1 y la pérdida de servicio en el sector.

A las 6:40 a. m. se restablece el servicio con normalidad luego de coordinar maniobras con Emelce.

### **Lunes 19 de diciembre:**

A las 1:50 a. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación de Inírida por una falla externa que ocasiona la salida del circuito 2 y la pérdida de servicio en el sector.

A las 2:18 a. m. se restablece el servicio con normalidad luego de coordinar maniobras con Emelce.

**Lunes 19 de diciembre:**

A las 5:15 a. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación de Inírida por una falla externa que ocasiona la salida del circuito 3 y la pérdida de servicio en el sector.

A las 5:39 a. m. se restablece el servicio con normalidad luego de coordinar maniobras con Emelce.

## **GENSA, ENERGÍA HUMANA QUE CONECTA**

**Dirección de Relaciones Corporativas**

Correo: [comunicaciones@gensa.com.co](mailto:comunicaciones@gensa.com.co)

Teléfono: 606 8756262 ext. 108

Manizales

**Manizales:** Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - **PBX:** (6) 875 6262 - **Fax:** (6) 875 6151 - **A.A.** 2325

**Bogotá D.C.:** Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - **Tel:** (1) 427 34 97 **Fax:** (1) 427 3510

**Central Termoeléctrica de Paipa:** Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - **Tel:** (8) 785 0050 - 785 0538 - **Fax:** (8) 785 3733 - 785 0847

**Colombia · NIT:** 800.194.208-9

**[www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co)**