


## REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN INÍRIDA ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE

Durante el mes de diciembre de 2023 el Sistema de Generación de Energía de Inírida generó 2.420.335 kW/h distribuidos así:


Sistema de Generación	Energía generada en kW/h	Porcentaje de participación
Central diésel	2.111.995 kW/h	87%
Central solar	308.340 kW/h	13%
Total generación SGI	2.420.335 kW/h	100%



En este mes Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población así:

Distribución de la demanda máxima - Diciembre 2023				
Circuito 1	Circuito 2	Circuito 3	Circuito 4	Demanda (kW)
1.240 kW	1.480 kW	1.380 kW	270 kW	4.370 kW

### Distribución de la demanda máxima en diciembre



■ Circuito 1 ■ Circuito 2 ■ Circuito 3 ■ Circuito 4



*Labores de rutina de operación y mantenimiento*

### **INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN (GENSA)**

Durante este período no se presentaron situaciones internas que ocasionaran afectación a la continuidad en el servicio de generación de energía.


## INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (EXTERNA)

Durante el periodo de este reporte se presentaron algunas situaciones operacionales ajenas a la gestión de Gensa que ocasionaron afectación en la continuidad del servicio de energía así:

### Viernes, 15 de diciembre

A las 7:10 a. m. por solicitud del operador de red, para maniobras de podas, se interrumpió el servicio en el circuito 2.

Una vez finalizadas las labores se coordinó con Emelce el restablecimiento del servicio a las 7:15 a. m.



*Gensa 30 años de vida y energía*

### Dirección de Planeación y Gestión Organizacional

Gestión Estratégica de las Comunicaciones

Correo: comunicaciones@gensa.com.co

Teléfono: 606 8756262 ext.140

Manizales

Manizales: Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - PBX: (6) 875 6262 - Fax: (6) 875 6151 - A.A. 2325

Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (1) 427 34 97 Fax: (1) 427 3510

Central Termoeléctrica de Paipa: Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - Tel: (8) 785 0050 - 785 0538 - Fax: (8) 785 3733 - 785 0847

Colombia · NIT: 800.194.208-9

[www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co)