

# Boletín de prensa



Manizales, 27 de febrero de 2024

## CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LUNES 26 DE FEBRERO, EN INÍRIDA

Gensa informa que las interrupciones del suministro de energía en el día de ayer se debieron a la baja generación de la Granja Solar en el día ayer por nubosidad y a la falla interna que se presentó en una de las unidades de la Central de Generación Diésel, en el mismo momento, que ocasionaron la salida del circuito 3, de Inírida. La salida del sistema de generación se produjo entre las 10:51 y las 11:56 de la mañana.

El equipo técnico de Gensa estuvo trabajando en la identificación de las causas del evento y avanzó en las reparaciones respectivas para restablecer el servicio el menor tiempo posible.

Lo que se identificó fue que mientras estaba indisponible la unidad 2 por mantenimiento programado, se presentó una caída de generación de la granja solar por nubosidad, y dado que la unidad 5 estaba en revisión de una falla, fue necesaria la apertura del circuito 3 para evitar un apagón general ante la demanda actual de carga del sistema de Inírida; una vez se superó la falla de la unidad 5 se empezó a restablecer el servicio, en coordinación con el operador de red Emelce.

Para Gensa es importante recalcar que el evento se atendió desde el mismo momento y que se restableció el servicio de tal forma que la afectación para los usuarios fuera mínima.

La Organización ofrece disculpas por los inconvenientes e incomodidades que esta situación pudo ocasionar.

*Gensa 30 años de vida y energía*

**Dirección de Planeación y Gestión Organizacional**  
Gestión Estratégica de las Comunicaciones  
Correo: [comunicaciones@gensa.com.co](mailto:comunicaciones@gensa.com.co)  
Teléfono: 606 8756262 ext.140  
Manizales