

## CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida los motivos por los cuales hoy, miércoles 28 de febrero, se presentó una suspensión en el servicio de energía en Inírida.

Mientras estaba indisponible la unidad 2 por mantenimiento, la cual se espera que quede disponible en la tercera semana de marzo, se presentó falla en la unidad 5, por lo que fue necesaria la apertura de los circuitos 2 (en dos ocasiones) y el 4, de manera escalonada para evitar un apagón general; ante la demanda de carga del sistema de Inírida. La reparación de la unidad 5 se espera culmine el día de mañana y así poder normalizar el servicio.

### **Circuito 4:**

Apertura: a las 10:26 a. m.

Cierre: a las 10:41 a. m.

### **Circuito 2:**

Apertura: a las 10:33 a. m.

Cierre: a las 12:00 m.

Apertura: 1:00 p. m.

Cierre: pendiente de la hora en que finalice la reparación de la unidad 5.

El equipo operativo de Gensa trabajó desde el mismo momento en que se presentó el evento en la identificación técnica de la causa y avanzó en las gestiones respectivas para restablecer el servicio lo más pronto posible, esto último en coordinación con el operador de red, Emelce.

Para Gensa es importante recalcar que se restablecerá el servicio de acuerdo con el avance de las reparaciones, de tal forma que la afectación para los usuarios sea lo menor posible.

Asimismo, se informa que Gensa, está finalizando el proceso administrativo necesario para la instalación de una unidad adicional, completamente nueva y de última tecnología, que se espera arribe a Inírida la última semana de marzo con la cual se fortalecerá el parque generador y se minimizarán impactos de situaciones operativas como esta.

La Organización ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes e incomodidades que esta situación está ocasionando.

*Gensa 30 años de vida y energía*

**Dirección de Planeación y Gestión Organizacional**

Gestión Estratégica de las Comunicaciones

Correo: [comunicaciones@gensa.com.co](mailto:comunicaciones@gensa.com.co)

Teléfono: 606 8756262 ext.140

Manizales

**Manizales:** Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - **PBX:** (6) 875 6262 - **Fax:** (6) 875 6151 - **A.A.** 2325

**Bogotá D.C.:** Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - **Tel:** (1) 427 34 97 **Fax:** (1) 427 3510

**Central Termoeléctrica de Paipa:** Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - **Tel:** (8) 785 0050 - 785 0538 - **Fax:** (8) 785 3733 - 785 0847

Colombia · **NIT:** 800.194.208-9

**[www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co)**