

CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA AYER, LUNES 29 DE ABRIL, EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida los motivos por los cuales ayer lunes 29 de abril, se realizaron suspensiones sectorizadas del servicio de energía en el Municipio.

Mientras la unidad 3 se encontraba indisponible por mantenimiento programado se presentaron fallas internas en las unidades 1 y 4, lo que hizo necesario sacar los circuitos 3 y 4 en horarios diferentes, con el fin de controlar la carga y evitar un apagón general del Municipio.

Una vez se logró el control de carga en coordinación con el operador de red, Emelce, el servicio se restableció de la siguiente forma:

CIRCUITO 4:	CIRCUITO 3:	CIRCUITO 4:
Salida: 5:40 a. m.	Salida: 8:50 a. m.	Salida: 2:20 a. m.
Se restable: 7:00 a. m.	Se restable: 10:17 a. m.	Se restable: 7:51 a. m.

El equipo operativo de Gensa trabajó desde el mismo momento en que se presentaron los eventos, en la identificación técnica de las causas y avanzó en las gestiones respectivas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Gensa, ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta situación ocasionó.