

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MITÚ POR FALLAS EXTERNAS A LA GENERACIÓN

Gensa informa a la comunidad que durante los días 1 y 2 de julio de 2024 se presentaron eventualidades ajenas a la generación que condujeron a interrupciones en el servicio eléctrico de Mitú, de la siguiente forma:

Lunes 1 de julio:

7:08 p.m.: Salida del circuito de Yararaka.

Causas: Se presentó cortocircuito en las redes de distribución del circuito Yararaka que ocasionó la pérdida del fluido eléctrico.

Se restablece el servicio así:

8:20 p. m: Circuito Yararaka.

7:11 p.m.: Salida del circuito Inayá.

Causas: Se presentó un cortocircuito en redes de distribución que ocasionó la pérdida del fluido eléctrico para los circuitos Centro e Inayá.

Se restablece el servicio de la siguiente forma:

8:22 p. m: Circuito Centro.

8:23 p. m: Circuito Inayá.

Martes 2 de julio:

1:33 a. m: Salida general del sistema.

Causas: Se presentó un cortocircuito en las redes de distribución del circuito Inayá que ocasiona la pérdida del fluido eléctrico para los circuitos Centro, Inayá y Yararaka.

Se restablece el servicio de la siguiente forma:

1:40 a. m: Circuito Yararaka.

1:43 a. m: Circuito Centro.

1:44 a. m: Circuito Inayá.