



CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAHÍA SOLANO

Gensa informa a la comunidad que debido a la falla en la bomba de combustible de una de las unidades de generación de la central diésel, se presentó suspensión total del servicio de energía eléctrica en Bahía Solano, ayer 15 de julio a las 3:10 p. m.

De manera inmediata nuestro equipo técnico en sitio identificó la causa de la falla y realizó el reemplazo de la bomba de combustible, restableciendo el servicio a las 6:06 p. m.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados por esta situación fortuita presentada, que se sumó al daño actual en la línea eléctrica que conecta la PCH de Mutatá con los centros de carga que mantiene esta Central aislada y que actualmente se encuentra en reparación.