

REPORTE

de Generación de Energía en Bahía Cupica

Periodo del 1 al 30 de junio


Boletín de Prensa 66

Manizales 25 de julio de 2024

Genesa prestó el servicio de generación de energía eléctrica en Bahía Cupica durante el mes de junio, a continuación las principales novedades:

Participación sistema de generación		
Sistema de generación	Energía generada en kW/h	Porcentaje de participación
Central diésel	5.546	8%
Central hidráulica	65.000	92%
Total generacion	70.546	100%

Participación sistema de generación



■ Central diésel ■ Central hidráulica

Distribución de la demanda máxima
Demanda (kW)
166



Interrupciones asociadas al sistema de generación (Internas)

Sábado 1 de junio:

3:04 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de operación.

Se restablece el servicio a las 3:05 p. m.

Sábado 15 de junio:

12:56 a. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión del servicio por taponamiento de la rejilla de captación en la bocatoma de la MCH El Salto, debido a la creciente del río Cupica.

Se restablece el servicio a la 1:10 a. m.

6:33 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de operación.

Se restablece el servicio a las 6:34 p. m.

Miércoles 19 de junio:

5:07 a. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión del servicio por taponamiento de la rejilla de captación en la bocatoma de la MCH El Salto, debido a la creciente del río cupica.

Se restablece el servicio a las 5:18 a. m.

6:59 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de operación.

Se restablece el servicio a las 7:00 p. m.

Sábado 22 de junio:

6:58 a. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de mantenimiento.

Se restablece el servicio a las 7:00 a. m.

2:04 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de operación.

Se restablece el servicio a las 2:05 p. m.

Miércoles 26 de junio:

2:07 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de operación.

Se restablece el servicio a las 2:08 p. m.

Sábado 29 de junio:

7:59 a. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de mantenimiento.

Se restablece el servicio a las 8:00 a. m.

11:59 a. m: Salida general del sistema.

Causas: Suspensión programada del servicio por maniobras de operación.

Se restablece el servicio a las 12:00 m.

Fallas internas (Tiempo Fuera)	
Circuito	0:25
Total	0:25



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325

Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97

Centro Termoelectrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co

Colombia . NIT: 800.194.208 - 9

www.gensa.com.co