



CAUSAS DE LA SALIDA DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN BAHÍA SOLANO, AYER

Gensa informa a la comunidad que la noche de ayer, 25 de julio, a las 7:13 p. m. se presentó un daño en la línea eléctrica entre los sectores de El Valle y de Ciudad Mutis, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas presentadas lo que afectó la prestación del servicio.

El servicio se restableció a las 7:40 p. m. para Ciudad Mutis a través de la generación de la central diésel, y a las 8:35 p. m. para el corregimiento El Valle con la generación de la PCH de Mutatá, una vez aislado el tramo de la línea eléctrica en la que se presentó la falla.

Las reparaciones en la línea eléctrica se iniciarán una vez las condiciones climáticas lo permitan, por seguridad del personal técnico y de la comunidad que circula por el sector.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados por esta situación fortuita e invita al uso racional y eficiente del servicio de energía eléctrica.