



CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA AYER EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida las causas de los eventos ocurridos ayer, 20 de febrero, que ocasionaron la interrupción general del servicio de energía en el Municipio:

- Mientras las unidades 1 y 3 se encontraban indisponibles por mantenimiento programado se presentó una caída en el suministro de potencia de la Granja Solar, que ocasionó que las unidades 2, 5 y 6 se apagaran por sobrecarga, lo que conllevó a la salida general del sistema de generación.
- Una vez se logró el restablecimiento de las unidades, en coordinación con el operador de red Emelce y el operador de la Granja Solar, el servicio se restableció de la siguiente manera:

HORA	CIRCUITO 1:	CIRCUITO 2:	CIRCUITO 3:	CIRCUITO 4:	CIRCUITO 5:
Salida	12:42 p. m.	12:42 p. m	12:42 p. m	12:42 p. m	12:42 p. m
Restablecimiento	12:53 p. m.	12:59 p. m	13:03 p. m	13:03 p. m	13:03 p. m

Desde el momento en que se presentó la situación el equipo técnico y operativo de Gensa trabajó para identificar la causa del evento y avanzó en las reparaciones, para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar.