

CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN SECTORIZADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA HOY EN BAHÍA SOLANO

GENSA informa a la comunidad las causas del evento de hoy, que ocasionó la interrupción del servicio de energía eléctrica en algunos sectores de la cabecera municipal de Bahía Solano y el corregimiento El Valle.

En la madrugada de hoy se presentó un daño en la línea eléctrica de 34,5 kV entre Mutatá y El Valle como consecuencia de las condiciones climáticas adversas presentadas, lo que afectó la prestación del servicio. Durante el recorrido realizado por el personal de GENSA, se identificó la falla en el punto de la Torre 40, donde se evidenció la caída de un árbol que impactó de forma directa a dos líneas de conducción, generando su ruptura.

Dado que la generación esta siendo soportada con las unidades diésel, no es posible asumir la totalidad de la demanda, por tanto, en coordinación con la Empresa de Servicios Públicos de Bahía Solano (EPB), se esta realizando un control de carga sectorizada.

Las reparaciones en la línea eléctrica se iniciarán mañana, 4 de julio en horas de la mañana, una vez las condiciones climáticas lo permitan por seguridad del personal técnico a fin de normalizar el servicio lo más pronto posible.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados por esta situación fortuita e invita al uso racional y eficiente del servicio de energía eléctrica.