



INFORMACIÓN SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL 5 y 6 DE SEPTIEMBRE EN BAHÍA SOLANO, CHOCÓ

Gensa informa a la comunidad sobre la interrupción general del servicio de energía ocurrida el 5 y 6 de septiembre en algunos sectores de la cabecera municipal de Bahía Solano.

El viernes 5 de septiembre, hacia las 6:33 de la tarde, se presentó una falla en la línea de energía 34,5 kV que conecta Mogotes con Bahía Solano. Las fuertes lluvias en la zona dificultaron la atención inmediata, por lo que solo fue posible realizar maniobras a partir de las 10:05 p.m., a fin de proteger el sistema y garantizar la seguridad, se aislaron algunos tramos y circuitos de la línea:

- Circuito 1 El Valle: continuó con servicio gracias al respaldo de la PCH Mutatá.
- Circuito 2 Bahía Solano: fue energizado con las unidades diésel UA2 y U6. Sin embargo, estas no alcanzaron a cubrir la demanda total, ya que solo fue posible suministrar hasta 940 kW. Por esta razón, se implementó un racionamiento del 25% de la carga, que se distribuyó de manera rotativa.

El sábado 6 de septiembre se continuaron las labores de búsqueda para identificar el punto de la falla en la línea 34,5 kV. Finalmente, a las 2:35 de la tarde, tras varios recorridos por el tramo, se localizó la falla y de inmediato se iniciaron las labores de mantenimiento correctivo.

A las 3:26 p.m., el personal de la Empresa de Servicios Públicos de Bahía Solano (EPB) finalizó la reparación y realizó pruebas de verificación en el tramo Mogotes – Bahía Solano, en simultáneo se llevó así la puesta a punto de nuestras unidades generadoras (hidráulicas y diésel). Todos los resultados fueron satisfactorios para asumir la demanda del servicio y avanzar en el restablecimiento.

Debido a las fuertes lluvias en Ciudad Mutis, el personal de la Empresa de Servicios Públicos de Bahía Solano (EPB), tuvo dificultades para restablecer el servicio en la totalidad de los sectores, logrando energizar todos los sectores del circuito 2 Bahía Solano a las 4:21 p.m.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes causados por estas situaciones y agradece a la comunidad su comprensión, así como la colaboración de la Empresa de Servicios Públicos de Bahía Solano (EPB).



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoeléctrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co