

REPORTE

de Generación de Energía
en Mitú

Periodo del 1 al 31 de enero


Boletín de Prensa 17

Manizales 11 de febrero de 2026

Gensa prestó el servicio de generación de energía eléctrica en Mitú durante el mes de enero de 2026, a continuación, las principales novedades:


Participación Sistema de Generación		
 Sistema de Generación Mitú	 Energía Generada en kWh	 Porcentaje de Participación
Central Diésel	1.394.936	95%
Central hidráulica	66.403	5%
Total Generacion SGM	1.461.339	100%

Participación Sistema de Generación



Distribución de la demanda máxima enero			
Circuito Centro	Circuito Inayá	Circuito Yararaka	Demanda (kW)
1.509	1.611	49	3.169
48%	51%	2%	100%

Porcentaje de distribución de la demanda
máxima



Interrupciones asociadas al sistema de generación (Internas)

De acuerdo a la persistencia de condiciones externas que afectaron el transporte del combustible requerido para la generación de energía eléctrica y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, se debió mantener un racionamiento preventivo en los circuitos Centro, Inayá y Yararaka, conforme a la siguiente programación establecida:

Domingo 4 de enero:

Circuito Inayá:

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.
Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.
Desde las 12:00 m. hasta las 3:00 p. m.
Desde las 12:00 m. hasta las 3:00 p. m.
Desde las 6:00 p. m. hasta las 9:10 p. m.

Circuito Centro:

Desde las 3:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 m.
Desde las 1:36 p. m. hasta las 1:40 p. m.
Desde las 3:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.
Desde las 9:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. del lunes 5 de enero.

Circuito Yararaka:

Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:11 a. m.
Desde las 1:36 p. m. hasta las 1:38 p. m.
Desde las 9:00 p. m. hasta las 9:10 p. m.

Lunes 5 de enero:

Circuito Inayá:

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:01 a. m.

Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:01 a. m.
Desde las 12:00 m. hasta las 12:30 p. m.
Desde las 2:56 p. m. hasta las 3:07 p. m.
Desde las 9:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. del martes 6 de enero.

Circuito Centro:

Desde las 3:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Desde las 9:01 a. m. hasta las 12:00 m.
Desde las 3:07 p. m. hasta las 6:04 p. m.
Desde las 3:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.
Desde las 9:00 p. m. hasta las 12:03 a. m. del martes 06 de enero.

Circuito Yararaka:

Desde las 9:00 p. m. hasta las 9:07 p. m.

Martes 6 de enero:

Circuito Inayá:

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:02 a. m.
Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.
Desde las 12:00 m. hasta las 3:02 p. m.
Desde las 12:00 m. hasta las 3:00 p. m.
Desde las 6:00 p. m. hasta las 9:03 p. m.

Circuito Centro:

Desde las 3:00 a. m. hasta las 6:05 a. m.
Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:02 p. m.
Desde las 3:00 p. m. hasta las 6:02 p. m.
Desde las 9:00 p. m. hasta las 12:02 a. m. del miércoles 07 de enero.

Miércoles 7 de enero:

Circuito Inayá:

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:02 a. m.
Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:03 a. m.
Desde las 12:00 m. hasta las 3:02 p. m.
Desde las 6:00 m. hasta las 9:01 p. m.

Circuito Centro:

Desde las 3:00 a. m. hasta las 6:05 a. m.
Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:01 p. m.
Desde las 3:00 p. m. hasta las 6:02 p. m.
Desde las 9:00 p. m. hasta las 12:00 a. m.

Jueves 8 de enero:

Circuito Inayá:

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.
Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:02 a. m.
Desde las 12:00 m. hasta las 3:00 p. m.
Desde las 6:00 m. hasta las 9:05 p. m.

Circuito Centro:

Desde las 3:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:01 p. m.

Desde las 3:00 p. m. hasta las 6:04 p. m.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 12:08 a. m. del viernes 9 de enero

10:35 p. m: Salida del circuito Centro.

Causas: Se presentó una falla en una de las unidades de generación lo cual ocasiona la pérdida del fluido eléctrico para los circuitos Inayá y Yararaka.

Se restablece el servicio de la siguiente manera:

10:46 p. m: Circuito Yararaka.

10:49 p. m: Circuito Centro.

Viernes 9 de enero:**Circuito Inayá:**

Desde las 12:04 a. m. hasta las 3:03 a. m.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:10 p. m.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 9:02 a. m. del sábado 10 de enero.

Circuito Centro:

Desde las 3:00 a. m. hasta las 9:04 a. m.

Desde las 9:03 p. m. hasta las 9:03 a. m. del sábado 10 de enero.

Circuito Yararaka:

Desde las 9:04 p. m. hasta las 9:00 a. m. del sábado 10 de enero.

Sábado 10 de enero:**Circuito Inayá:**

Desde las 9:03 p. m. hasta las 9:01 a. m. del domingo 11 de enero.

Circuito Centro:

Desde las 9:04 p. m. hasta las 9:02 a. m. del domingo 11 de enero.

Circuito Yararaka:

Desde las 9:05 p. m. hasta las 8:58 a. m. del domingo 11 de enero.

Domingo 11 de enero:**Circuito Inayá:**

Desde las 9:00 p. m. hasta las 00:00 a. m. del lunes 12 de enero.

Lunes 12 de enero:**Circuito Centro:**

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:02 a. m.

Circuito Inayá:

Desde las 3:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Desde el 12 de enero de 2026 fue normalizado el servicio por la contingencia en transporte de combustible.

Lunes 19 de enero:

1:30 a. m.: Salida general del sistema.

Causas: Una falla en uno de los grupos electrógenos ocasionó la salida del servicio.

Se restablece el servicio de la siguiente forma:

1:37 a. m.: Circuito Yararaka.

1:38 a. m.: Circuito Centro.

1:39 a. m.: Circuito Inayá.

10:17 a. m.: Salida general del sistema.

Causas: Una falla en uno de los grupos electrógenos ocasionó la salida del servicio.

Se restablece el servicio de la siguiente forma:

10:26 a. m.: Circuito Yararaka.

10:28 a. m.: Circuito Centro.

10:55 a. m.: Circuito Inayá.

Jueves 22 de enero:

4:17 p. m.: Salida general del sistema.

Causas: Una falla en uno de los grupos electrógenos ocasionó la salida del servicio.

Se restablece el servicio de la siguiente manera:


4:29 p. m.: Circuito Yararaka.

4:30 p. m.: Circuito Centro.

4:32 p. m.: Circuito Inayá.

Fallas internas - Tiempo fuera - minutos	
Circuito Centro	97:23:00
Circuito Inayá	95:54:00
Circuito Yararaka	24:58:00
Total	218:15

Afectaciones internas por circuito



Interrupciones asociadas al sistema de distribución (Externas)

Sábado 3 de enero:

4:18 p. m.: Salida del circuito Yararaka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.
Se restablece el servicio a las 4:21 p. m.

Lunes 5 de enero:

9:29 a. m.: Salida del circuito Yararaka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.
Se restablece el servicio a las 9:34 a. m.

Martes 6 de enero:

10:45 a. m.: Salida del circuito Yararaka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.
Se restablece el servicio a las 10:46 a. m.

2:28 p. m.: Salida del circuito Yararaka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.
Se restablece el servicio a las 2:29 p. m.

5:15 p. m.: Salida del circuito Yararaka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.
Se restablece el servicio a las 5:16 p. m.

Miércoles 7 de enero:

7:29 a. m.: Salida del circuito Yararaka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.
Se restablece el servicio a las 8:08 a. m.

Jueves 8 de enero:

3:19 p. m: Salida del circuito Yraraka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio para los circuitos Inayá y Yraraka.

Se restablece el servicio de la siguiente forma:

3:23 p. m: Circuito Yraraka.

3:28 p. m: Circuito Inayá.

Viernes 9 de enero:

7:19 p. m: Salida del circuito Yraraka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.

Se restablece el servicio a las 7:21 p. m.

7:26 p. m: Salida del circuito Yraraka.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.

Se restablece el servicio a las 9:28 p. m.

Domingo 18 de enero:

3:58 p. m: Salida del circuito Centro.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.

Se restablece el servicio a las 4:08 p. m.

Lunes 19 de enero:

3:35 p. m: Salida del sistema.

Causas: Se presentó una descarga atmosférica sobre las líneas de media tensión (MT – 13.800 V), que ocasionó la pérdida del servicio eléctrico para los circuitos principales de Mitú: Centro, Inayá y Yraraka.

Se restablece el servicio de la siguiente forma:

4:16 p. m: Circuito Inayá.

4:24 p. m: Circuito Centro.

4:26 p. m: Circuito Yraraka.

Jueves 22 de enero:

10:16 a. m: Salida del circuito Inayá.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio.

Se restablece el servicio a las 10:19 a. m.

Sábado 24 de enero:

4:41 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Una falla en redes de distribución del circuito Yraraka ocasionó la pérdida del servicio para los circuitos: Centro, Inayá y Yraraka.

Se restablece el servicio de la siguiente forma:

4:55 p. m: Circuito Yraraka.

5:02 p. m: Circuito Inayá.

5:08 p. m: Circuito Centro.

Martes 27 de enero:

11:27 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Una falla en redes de distribución ocasionó la pérdida del servicio para los circuitos: Centro, Inayá y Yararaka.

Se restablece el servicio de la siguiente manera:


11:34 p. m: Circuito Yararaka.

11:35 p. m: Circuito Centro.

11:37 p. m: Circuito Inayá.

Fallas externas - Tiempo fuera - horas	
Cto Centro	1:34
Cto Inaya	1:24
Cto Yararaka	2:10
Total	5:08:00

Afectaciones externas por circuito



vida y energía
sostenible

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoelectrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co