



REPORTE DE CONTINGENCIA OPERATIVA EN EL SISTEMA DE GENERACIÓN MITÚ

Gensa informa a la comunidad de Mitú que, desde el día 25 de febrero y hasta la fecha, se presentan fallas en una de las unidades diésel de generación, situación que ha ocasionado afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Adicionalmente, aunque una de las unidades de la PCH se encontraba disponible, en la tarde del día de hoy se identificó una falla ocasionada por la caída de un árbol sobre la línea de transmisión de 34,5 kV, dejándola indisponible.



Actualmente, se está coordinando la revisión técnica y la ejecución de los trabajos necesarios para restablecer la disponibilidad de la línea de transmisión de 34,5 kV en el menor tiempo posible y avanzar en la normalización del servicio.



Estaremos informando oportunamente a la comunidad sobre los avances y la evolución de la situación.

Ofrecemos disculpas por las molestias que esta contingencia pueda generar y agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.