



CONTINGENCIA EN EL SERVICIO ENERGÍA DE BAHÍA SOLANO

Desde el día de hoy, 18 de marzo, se tiene una situación contingente con la prestación del servicio de energía en Bahía Solano, dado que en la actualidad se atraviesa por un intenso periodo de sequía en la quebrada Boroboro que afecta la disponibilidad de energía desde la planta hidroeléctrica, paralelamente, se adelanta un mantenimiento en las unidades de generación diésel 7 y 8. Esta situación se agravó sobre las 6.30 p. m. dado que se presentó una falla en la unidad diésel número 6.

De acuerdo con esto y buscando atender de manera prioritaria la situación, a las 8:00 p. m. se realizó un Comité de Emergencia en Gensa en el cual se priorizaron las siguientes acciones:

- 1- Se desplazará a Bahía Solano un ingeniero que atenderá directamente las acciones de restablecimiento del servicio.
- 2- Se desplazará también un equipo técnico de mecánicos para atender la reparación de la unidad número 6, que falló el día de hoy.
- 3- Se desplazará un técnico eléctrico especialista que llegará para agilizar la puesta en marcha de la unidad 8.

Gensa espera normalizar en el menor tiempo posible el servicio de generación energía e informará diariamente los avances en los trabajos.