

SUSPENSIÓN SECTORIZADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAHÍA SOLANO

Gensa informa a la comunidad de Bahía Solano (Ciudad Mutis) y del corregimiento El Valle que, en la mañana de hoy sábado 2 de mayo, a las 8:54 a.m., se presentó una falla en la línea de 34.5 kV en el tramo Mogotes – PCH, dejando la generación desde la PCH aislada.

Adicionalmente, la Unidad 6 diésel presenta una condición operativa que se encuentra en proceso de diagnóstico, situación que obligó su salida de servicio. Estas situaciones reducen la capacidad de generación disponible para atender la demanda de estos circuitos.

Como consecuencia de lo anterior, desde las 9:35 a.m. se implementó un esquema de racionamiento escalonado de 500 kW, el cual fue coordinado con la Empresa de Servicios Públicos de Bahía Solano S.A. E.S.P. (EPB) y representa menos del 25 % de la demanda total del sistema.

Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando simultáneamente, por un lado, para realizar las labores de inspección y localización del punto exacto de la falla en la línea, y de otra parte, adelantando gestiones técnicas para el restablecimiento de la unidad diésel que permitan adelantar las acciones correctivas necesarias y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Actualmente, la demanda está siendo atendida con dos unidades diésel disponibles; no obstante, su capacidad de generación se encuentra condicionada por las altas temperaturas ambientales y las condiciones operativas del sistema, por lo que podría requerirse la continuidad del esquema de racionamiento en algunos sectores de los circuitos Mutis y El Valle mientras se superan las contingencias presentadas.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las afectaciones e incomodidades que se puedan ocasionar y agradece la comprensión prestada, recalcando que se adelantan todos los esfuerzos para normalizar la situación a la brevedad posible; así mismo se invita al uso racional y eficiente del servicio de energía eléctrica.