



## INTERRUPCIÓN SECTORIZADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INÍRIDA

GENSA informa a la comunidad de Inírida, a las autoridades locales y a los medios de comunicación que, hoy 9 de mayo, entre las 11:05 a. m. y las 2:44 p.m., se presentó la apertura del Circuito 4, ocasionando la interrupción temporal del servicio de energía eléctrica para los usuarios asociados a esta red.

Esta situación técnica se originó por un evento de altas temperaturas en las unidades de generación. En ese momento se estaban ejecutando actividades programadas de mantenimiento en la unidad 7; adicionalmente, se presentó una falla repentina en otra unidad Diesel y se tuvo una disminución en la generación de la granja solar debido a la nubosidad, lo que afectó la estabilidad del sistema.

Actualmente nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando de manera comprometida para establecer las causas de la falla y de esta forma determinar el tiempo requerido para su recuperación. De acuerdo al comportamiento de la demanda de energía, será necesario implementar sectorizaciones temporales durante el periodo de mayor consumo (en horas finales de la tarde y noche), con el fin de liberar aproximadamente 500 kW y de esta forma minimizar la afectación en la prestación del servicio. Estas medidas, serán coordinadas previamente con la empresa EMELCE.

Agradecemos la comprensión de la comunidad ante este evento y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de energía en el municipio en el menor tiempo posible

Cualquier novedad adicional será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales.