

Boletín de Prensa

111

Manizales 18 de junio de 2026

INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MITÚ

Gensa informa a la comunidad de Mitú que, el día 18 de junio a las 01:33 p. m. se presentó una falla en la red eléctrica del municipio, lo cual ocasionó que las protecciones de las unidades de generación hidráulicas actuarán, presentándose la salida de las mismas. Como consecuencia de este evento, la demanda de energía debió ser asumida de manera inmediata por la Central Diésel, generándose una condición de sobrecarga a causa de la alta demanda presentada en su momento.

Debido a esta situación una de las unidades de generación diésel presentó un incremento anormal de temperatura como consecuencia de las condiciones operativas derivadas de la falla en la red. Por tal motivo, la unidad deberá ser sometida a una inspección técnica una vez finalice su proceso de enfriamiento, el cual se estima entre tres (3) y cuatro (4) horas. Culminada esta revisión, se determinarán las condiciones de la unidad y el tiempo requerido para su retorno a operación.

Una vez presentada esta situación, de manera controlada, fue necesario realizar la suspensión del servicio eléctrico en el Circuito Inayá a las 1:35 p.m. y posteriormente en el Circuito Centro a la 1:42 p.m., por su parte, el Circuito Yararaka no presentó afectaciones en la prestación del servicio.

Como resultado de las maniobras adelantadas por el personal operativo, el servicio fue restablecido en el Circuito Centro a las 2:09 p.m., sin embargo, el Circuito Inayá permanece temporalmente desenergizado debido a que la capacidad de generación disponible actualmente no permite atender simultáneamente la demanda de los tres circuitos bajo condiciones normales de operación.



Gensa ofrece excusas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados y agradece su comprensión, paciencia y colaboración mientras se atiende esta contingencia. Continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de la situación y los avances en el restablecimiento del servicio.



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoeléctrica de Palpa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia, NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co