

Boletín de Prensa

102

Manizales 08 de Junio de 2026



INFORMACIÓN DE FALLA TÉCNICA PRESENTADA HOY EN EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE INIRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida, a las autoridades locales y a los medios de comunicación que, una vez finalizado el tiempo de trabajo previamente coordinado con EMELCE en horas de la mañana, al intentar restablecer el servicio en el Circuito 2, se presentó un evento operacional que ocasionó fallas simultáneas en varias unidades de generación, las cuales redujeron significativamente la capacidad operativa de la Central, llevando a una interrupción general del suministro de energía eléctrica a partir de las 10:20 a.m. de hoy.

Una vez presentada esta situación nuestro equipo técnico adelantó todas las acciones técnicas necesarias, reestableciendo el servicio de energía de manera gradual en los diferentes circuitos del municipio, de la siguiente manera:

Circuito 1: Restablecido a las 3:56 p.m.

Circuito 2: Restablecido a las 4:02 p.m.

Circuito 3: Se restableció a las 5:20 p.m. con una disminución de carga aproximada de 600kW.

Circuito 4: Restablecido a las 3:49 p.m.

Circuito 5 (Granja Solar): Restablecido a las 5:02 p.m.

Las novedades operativas que se presentaron durante este evento fueron:

- **Unidad No. 1:** Presentó fallas en el sensor de combustible y en el sistema de baterías.
- **Unidad No. 2:** Continúa fuera de servicio desde la madrugada debido a una falla interna en el motor.
- **Unidad No. 6:** Registró un bloqueo en la protección eléctrica que impidió su arranque normal.
- **Unidad No. 5:** Se encuentran fuera de servicio por mantenimiento programado
- **Unidad No. 8:** La unidad se encuentra en mantenimiento programado y se espera entrar en pruebas de operación en horas de la noche.

Desde el momento de la contingencia, el equipo técnico de Gensa y el personal contratista han trabajado de manera continua para identificar las causas de las fallas, recuperar la capacidad de generación y restablecer progresivamente el suministro total de energía.

Es importante aclarar que durante el proceso de restablecimiento y de estabilización de la demanda se pueden presentar interrupciones sectorizadas, las cuales estaremos informando.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradece la comprensión y colaboración de la comunidad.



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoelectrica de Palpa: kilómetro 3 vía Palpa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia - NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co