

Boletín de Prensa

105

Manizales 11 de junio de 2026

SITUACIÓN OPERACIONAL EN UNIDAD DE GENERACIÓN DE MITÚ OCASIONÓ LA INTERRUPTIÓN DEL SERVICIO

Gensa informa a la comunidad de Mitú que en la madrugada de hoy 11 de junio a la 01:19 a.m., se presentó una falla en una de nuestras unidades de generación ocasionando la salida total del sistema.

Una vez presentada la situación, nuestro equipo técnico atendió de manera oportuna la situación y realizó las inspecciones y acciones necesarias para restablecer el servicio, sin embargo, al ejecutar dichas maniobras se presentaron las siguientes novedades:

01:53 a.m. Se restablece el servicio de energía para el circuito Yararaka.

01:56 a.m. Se intenta restablecer el servicio de energía para el circuito Inaya; sin embargo, la maniobra ocasiona la salida por protección de una de nuestras unidades.

02:05 a.m. Se suspende nuevamente el servicio de energía para el circuito Yararaka, debido a la necesidad de revisar las celdas y los tableros de interruptores de acople al barraje de 480VAC. Es importante mencionar que esta contingencia coincidió con el mantenimiento programado de las 250 horas de operación de la Unidad 8.

Una vez finalizado dicho mantenimiento, se procedió con el restablecimiento de los circuitos Centro y Yararaka en el siguiente orden:

04:27 a.m. Se restablece el servicio de energía para el circuito Centro.

04:29 a.m. Se restablece el servicio de energía para el circuito Yararaka.

Posteriormente, se finalizó la revisión de la falla presentada en la unidad de generación y siendo las 5:48 a.m. se logra el restablecimiento del circuito Inaya.



Gensa ofrece excusas por las incomodidades que esta situación haya podido ocasionar y continuará realizando el monitoreo permanente de la situación operativa del sistema de generación e informará oportunamente a todos los grupos de interés cualquier novedad relevante que se presente.



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - **PBX:** (606) 875 6262 - **A.A.** 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoelectrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co