



GENSA CONTINÚA TRABAJANDO EN LA NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MITÚ

Gensa informa a la comunidad de Mitú, a las autoridades locales y a los medios de comunicación que continúa adelantando las acciones técnicas necesarias para normalizar el servicio de energía eléctrica en el municipio, luego de la contingencia presentada en la Unidad 7 del sistema de generación.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el personal técnico, la falla registrada en la red ocasionó una sobrecarga en la unidad, generando el recostamiento de dos pistones. Ante esta situación, Gensa dispuso de manera inmediata de su personal especializado y del apoyo adicional del contratista encargado, quienes iniciaron desde el día de ayer las labores de inspección y reparación correspondientes.

Gracias a que la Central de Generación cuenta con los repuestos requeridos para esta intervención, los trabajos avanzan conforme a lo programado. Se espera que durante la noche de hoy se inicien las pruebas operativas de la unidad y, una vez se verifique su correcto funcionamiento, se procederá con el restablecimiento del servicio para los circuitos afectados.

Por otra parte, la intervención programada en la Unidad 9 continúa ejecutándose de acuerdo con el cronograma establecido y se proyecta que la unidad entre en fase de pruebas durante la semana del 30 de junio de 2026.

Respecto a la Unidad 6, esta permanece fuera de servicio debido a su proceso de reemplazo. Para ello, GENSA realizó la adquisición de una nueva unidad de generación de 1.000 kW, cuya llegada al municipio de Mitú se encuentra prevista para finales del mes de julio de 2026.

GENSA ofrece excusas a la comunidad por las incomodidades que esta situación puedan generar y reitera su compromiso de continuar trabajando de manera

permanente para garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio de energía eléctrica. Asimismo, mantendrá informados oportunamente a todos los grupos de interés sobre cualquier novedad relevante relacionada con la operación del sistema de generación.



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97

Centro Termoelectrónica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.206 - 9
www.gensa.com.co