

AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 3 Y NOVEDADES OPERATIVAS EN LA CENTRAL DIÉSEL DE CUPICA

Gensa informa a la comunidad de Cupica que el día miércoles 29 de julio, a las 7:34 p. m., se presentó una falla operativa en la Unidad Diésel 3, específicamente en las correas del sistema de ventilación.

Una vez identificada la novedad fue reportada de manera inmediata al proveedor del equipo, quien gestionó el envío por vía aérea de las correas de remplazo el día de hoy 30 de julio. Estos elementos son indispensables para restablecer operativamente la Unidad 3, conforme a las recomendaciones del fabricante, para garantizar la confiabilidad del equipo, la conservación de la garantía de fábrica, el adecuado desempeño operativo y la vida útil de esta unidad de generación recientemente adquirida.

Una vez los repuestos sean recibidos en la central, el personal técnico realizará de manera inmediata la instalación de las nuevas correas y el mantenimiento correctivo correspondiente, con el propósito de restablecer la operación de la Unidad 3. Posteriormente, se procederá con la normalización del sistema de generación y el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el circuito de Cupica.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar y reitera su compromiso de adelantar todas las acciones técnicas y logísticas necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.