

Boletín de Prensa

181

Manizales, 8 de septiembre de



INFORMACIÓN SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN CIUDAD MUTIS Y EL CORREGIMIENTO DE EL VALLE POR LA CAÍDA DE UN ÁRBOL

Gensa informa a la comunidad de Bahía Solano las causas del evento registrado durante la noche del sábado 5 de septiembre, que ocasionó la interrupción temporal del servicio de energía eléctrica en sectores de la cabecera municipal de Ciudad Mutis y el corregimiento de El Valle. El evento se presentó en la línea de 34,5 kV, tramo Mogotes – Bahía Solano.

¿Qué ocurrió?

Aproximadamente a las 9:25 p. m., se registraron fuertes lluvias, vientos y tormenta eléctrica en la zona. Estas condiciones climáticas ocasionaron la caída de un árbol en el sector Loma del 8, el cual impactó directamente la línea de 34,5 kV y en uno de los postes de soporte de la red eléctrica.

Como consecuencia, se activó el esquema de protección del sistema eléctrico que causó la interrupción temporal del suministro de energía en el Circuito 1 – El Valle y el Circuito 2 – Bahía Solano.

Restablecimiento del servicio

Una vez las condiciones climáticas permitieron ejecutar las maniobras operativas necesarias, el personal técnico de Gensa procedió a realizar las acciones correspondientes, apoyándose en las unidades hidráulica y diésel se logró restablecer el servicio de manera progresiva, de la siguiente manera:

- Circuito 1 El Valle: 10:39 p. m.
- Circuito 2 Bahía Solano: 10:41 p. m.

Gensa agradece su comprensión frente a situaciones asociadas a condiciones climáticas y eventos sobre la infraestructura eléctrica.

La Empresa reitera su compromiso con la continuidad, confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio de energía eléctrica.

vida y energía
sostenible

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoeléctrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co